

Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CFO

PARECER DOS RECURSOS

DISCIPLINA: Segurança e Proteção contra Incêndios

QUESTÃO:

56) De acordo com Decreto Estadual nº 4.909, de 1994, marque **V** ou **F**, conforme as afirmações a seguir sejam **verdadeiras** ou **falsas**.

- () *Nas edificações industriais sob o extintor, no piso acabado, deverá ser pintado um quadrado nas cores: Quadrado Vermelho com borda em amarelo; Quadrado Vermelho com borda em branco; Quadrado Amarelo com borda em vermelho.*
- () *Os extintores portáteis, em escritórios e repartições públicas, podem ser instalados com a parte superior a 0,50 m do piso acabado, desde que não fiquem obstruídas e que a visibilidade não fique prejudicada.*
- () *Os extintores nas áreas descobertas ou sem vigilância poderão ser instalados em nichos ou abrigos de latão ou fibra de vidro, pintados em amarelo com a porta em vidro com espessura máxima de 3 mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manutenção e deverão ter afixados na porta instruções orientando como utilizar o equipamento.*
- () *Quando os extintores forem instalados no hall de circulação comum, deverá ser observado sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa amarela com bordas em vermelho, e a letra "E" em negrito, em uma face da coluna.*

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

A ⇒ F - V - F - F

C ⇒ V - F - F - V

B ⇒ V - F - V - F

D ⇒ V - V - F - F

PARECER:

O gabarito apresentado está de acordo com a legislação: DECRETO 4909/94

DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter o gabarito