

# **Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE**

## **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CFO**

### **PARECER DOS RECURSOS**

**DISCIPLINA: Segurança e Proteção contra Incêndios**

**QUESTÃO:**

**57) Analise as alternativas e assinale a correta.**

**A** ⇒ Os extintores empregados no Sistema Preventivo poderão ser unicamente do tipo manual.

**B** ⇒ Os extintores sobre-rodas só devem ser localizados em pontos centrais da edificação e sua área de cobertura é restrita ao pavimento onde se encontram. Ainda, o extintor sobre-rodas só cobrirá os pontos de área que permitir o seu livre deslocamento.

**C** ⇒ Quando a edificação dispuser de extintores sobre-rodas serão computadas duas vezes a carga para efeito de cálculo da Capacidade Extintora.

**D** ⇒ É permitida a proteção unicamente por extintores sobre-rodas (carretas).

**PARECER:**

**O gabarito apresentado está de acordo com a legislação: DECRETO 4909/94**

**DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter o gabarito**