

Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - CFO

PARECER DOS RECURSOS

DISCIPLINA: Segurança e Proteção contra Incêndios

QUESTÃO:

59) De acordo com Decreto Estadual nº 4.909, de 1994, é **correto** afirmar:

A ⇒ Para áreas superiores a 800 m², com risco de incêndio elevado, é obrigatório o emprego de extintores manuais e extintores sobre rodas (carretas).

B ⇒ Quando a edificação for comercial (mercantil e/ou escritório), possuindo lojas independentes e onde a porta principal não der acesso à circulação comum da edificação, onde estiver instalado o sistema de segurança contra incêndio, para cada loja ou sala deverá ser previsto, no mínimo, duas Capacidades Extintoras.

C ⇒ Em edificações com mais de um pavimento é exigido o mínimo de três Capacidades Extintoras para cada pavimento, mesmo que em área inferior ao exigido para uma capacidade extintora.

D ⇒ Quando a edificação dispuser de riscos especiais como, por exemplo, Casas de Caldeiras, Casas de Força Elétrica e Escadas Rolantes (Casas de Máquinas) devem as mesmas ser protegidas por Capacidades Extintoras, adequadas à natureza do fogo a extinguir e cobrir o risco, independente da proteção geral da edificação.

PARECER:

O gabarito apresentado está de acordo com a legislação: DECRETO 4909/94

DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter o gabarito